


**BRĚŽINIAI**

### Sutartiniai žymėjimai

- ▬▬▬ Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti šilumos perdavimo tinklai
- ▬▬▬ Žemės sklypai
- ▭▭▭ Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zona
- n Sklendžių aptarnavimo šulinys



### Pastabos

1. Prieš pradėdant statybos darbus išskiviesti esamų komunikacijų atstovus trasų nužymėjimui ir patikslinti (nustatyti) šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius. Tais atvejais, kai esamų komunikacijų gylių neįmanoma nustatyti vizualinės apžiūros būdu ir savininkas neturi duomenų apie komunikacijas, atlikti kontrolinius jų atkasimus.
2. Prieš statybos darbų pradžią gauti leidimą žemės kasimo darbams iš komunikacijų eksploatuojančių organizacijų jų apsaugos zonose.
3. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijų eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų tinklų apsaugos zonose iš atitinkamų tų tinklų atstovų gauti pažymas.
4. Šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m į abi puses, kasti rankiniu būdu.
5. Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų.
6. Išardomi/pažeisti statiniai, dangos, miesto infrastruktūros elementai, tvoros, esamos komunikacijos ir pan. baigus statybos darbus pilnai atstatoma rangovo sąskaita.
7. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona 5,0 m į abi puses nuo šilumos tiekimo tinklų.
8. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdinių paklojimo matmenys pateikti JA2327-TDP-BD.ŠT.B-03 brėžinyje.
9. Šilumos tiekimo tinklų sankirtose su elektros kabeliais, kabeliai dedami į apsauginius dėklus.
10. Tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklai kerta elektros/ryšių kabelius, vykdam žemės kasimo darbus, elektros/ryšių kabeliams įrengti tvirtinimo mazgus.
11. Atlikęs statybos darbus, Rangovas, iš komunikacijų eksploatuojančių organizacijų atstovų privalo gauti pažymas dėl atliktų darbų įmonei priklausančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose.



420x297

0	2023-04-07	Projektiniai pasiūlymai. Visuomenės informavimui								
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)								
Kval. patv. dok. Nr.	<b>JANDAS</b> UAB "Jandas"			Statinio projekto pavadinimas: <b>Šilumos tiekimo tinklų, prijungiant pastatą Žemaičių g. 1B, Joniškis, statybos projektas</b>						
38001	SPV	Marius Račkauskas	Statinio numeris ir pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklai							
36349	SPDV	Marius Račkauskas	Brėžinio pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų planas						Laida 0	
Rengėja	Akvilė Krikščiukienė		Brėžinio žymuo: JA2327-PP.B-01						Lapas 1	Lapų 1
LT	Statytojas: UAB „Gren Joniškis“ Užsakovas: UAB „Dovyra“									